

**HOTARAREA NR. 195**  
**din 28 septembrie 2005**

**privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Reparatii capitale la centrala termica a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj Napoca”**

Consiliul Județean Cluj,

In vederea aprobarii Studiului de Fezabilitate “Reparatii capitale la centrala termica a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj Napoca”

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005,
- OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale
- art. 104 alin. 1, lit.1), alin.2 și art. 128 din Legea nr. 215/2001;

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare,

**h o t a r a s t e:**

**Art. 1.** Se aproba Studiul de Fezabilitate “Reparatii capitale la centrala termica a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj Napoca” cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in *anexa* care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 2.** Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se încredinteaza încredințează Presedintele Consiliului Judetean prin direcțiile de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Județean Cluj si Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj Napoca.

**P R E S E D I N T E,**

**Marius Petre Nicoara**

**Contrasemneaza:**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Mariuca Pop**

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI LUCRARIII REPARATII CAPITALE LA CENTRALA TERMICA A SPITALULUI  
CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ NAPOCA**

- **Beneficiar:** SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ NAPOCA

- **Amplasament:** județul Cluj, municipiul Cluj Napoca, str. Iuliu Moldovan, nr. 23

- **Indicatori tehnico-economici:**

Valoarea totală a lucrării :	<b>1.147.834 RON</b>	<b>327.102 EURO</b>
din care: C+M :	437.917 RON	124.795 EURO

- **Capacitati fizice:**

- suprafata construita ( de amenajat): 180 mp;
- puterea instalata: 3x575 kW, 1x460 kW, **TOTAL=218kW**
- cazane:4 buc.
- rezervoare: 4 buc.
- pompe: 13 buc.
- statie de ridicare a presiunii: 1 buc.
- arzatoare: 4 buc.
- schimbator de caldura echipat; 1 buc.

- **Durata de realizare a lucrării:** **16 luni**

- **Finatarea lucrarilor:** se va face din fondurile alocate din bugetul Consiliului Judetean Cluj si alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie.

**P R E S E D I N T E,**  
**Marius Petre Nicoara**

**Contrasemneaza:**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Mariuca Pop**